

Rechter doet uitspraak brandveiligheid in het Bevi

De rechtbank Rotterdam heeft op 10 oktober 2013 uitspraak gedaan over de afstand die moet worden aangehouden vanwege het aspect brandveiligheid (bereikbaarheid en brandoverslag) tussen risicovolle inrichtingen en al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten.

TEKST: MIJNTJE PIKAAR, ESTHER BROEREN¹ FOTO: OMGEVINGSDIENST ZHZ



Opslagplaats brandbare stoffen moet voldoende bereikbaar zijn in geval van brand.

Dat het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bepalingen bevat over de afstand die moet worden aangehouden tussen risicovolle inrichtingen en al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten is alom bekend. Bij een ruimtelijk- en/of omgevingsbesluit omtrent een Bevi-inrichting en/of de directe omgeving van de inrichting moet de norm voor het plaatsgebonden risico in acht worden genomen (kwetsbaar object) of moet hiermee rekening worden gehouden (beperkt kwetsbaar object). Dit betreft het aspect externe veiligheid. (Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld en geldt een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag.) Minder bekend is dat het Bevi en de bijbehorende regeling (Revi) daarnaast bepalingen bevatten over de afstand die moet worden aangehouden vanwege het aspect brandveiligheid (bereikbaarheid en brandoverslag). De relatieve onbekendheid is mede te wijten aan het feit dat de toepassing van de bepalingen in de praktijk niet tot discussie leidt. Een uitzondering is een zaak waarin de rechtbank Rotterdam op 10 oktober 2013 uitspraak heeft gedaan (zaaknummer ROT 12/4604, nog niet gepubliceerd). Het betreft een inrichting waar meer dan

tien ton brandbare gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening worden opgeslagen in combinatie met (brandbare) gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen (artikel 2 lid 1 aanhef en onder f Bevi). De rechtbank oordeelde dat indien, voor wat betreft het plaatsgebonden risico, niet de vaste veiligheidsafstand wordt gehanteerd maar het plaatsgebonden risico wordt berekend er geen minimale brandveiligheidsafstand van twintig meter geldt. In die gevallen wordt op grond van artikel 2, lid 2 onder b Revi "een zodanige afstand (...) in acht genomen dat dat gebouw of dat onderdeel daarvan of die opslagplaats bij brand voldoende bereikbaar is en dat het overslaan van brand naar andere gebouwen of opslagplaatsen wordt voorkomen". Wij volstaan in deze bijdrage met een signalering van de uitspraak. In een volgende bijdrage zullen wij nader ingaan op deze en andere ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. ☒



¹Mijntje Pikaar is senior adviseur industrie bij Peutz, Esther Broeren is advocaat en partner bij Element Advocaten.